



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82
586 01 Jihlava

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 18 - 016/Z

Výrobek: Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, výplň 3 x 11 mm DTD,
kovová zárubeň

Popis: Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, tvořené rámem ze smrkových vlysů, opláštěným deskami HDF / DTD tl. 3 mm s fólií, s výplní z výtlačně lisovaných dřevotřískových desek 3 x 11 mm, jmenovité rozměry dveří 800 x 1970 mm, v ocelové zárubni typ YZP s těsněním Novoplast, s prahovou výsuvnou lištou Universal RD-S, bez prahu. Dveře jsou opatřeny průhledítkem FLY.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3 ^{*)} , ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 35 (0; -2) \text{ dB}$

^{*)} Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 185/06. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 08.01.2018
Platnost do: 08.01.2020
Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla

Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště