



**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.**  
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **Masonite CZ spol. s r.o.**  
**Hruškové Dvory 82**  
**586 01 Jihlava**

# **CERTIFIKÁT**

**na vlastnost výrobku**  
**č. CV - 18 - 014/Z**

Výrobek: **Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, výplň 3 x 11 mm DTD, obložková zárubeň**

Popis: Jednokřídlové dřevěné vnitřní dveře, tvořené rámem ze smrkových vlysů, opláštěvaným deskami HDF / DTD tl. 3 mm s fólií, s výplní z výtlačně lisovaných dřevotřískových desek 3 x 11 mm, jmenovité rozměry dveří 800 x 1970 mm, v dřevěné obložkové zárubni s těsněním Elastoplast, s dřevěným prahem s těsněním. Dveře jsou opatřeny průhledítkem FLY.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-3 <sup>*)</sup> , ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 38 (-1; -3) \text{ dB}$

<sup>\*)</sup> Zkušební postup je v souladu se současně platnou normou ČSN EN ISO 10140-2


**Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.**

Podklady: Protokol o zkoušce č. 185/06. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **08.01.2018**  
Platnost do: **08.01.2020**  
Vypracoval: **Ing. Miroslav Figalla**

  
Ing. Vladan Panovec  
vedoucí pracoviště